


**CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ
"STARA KOTŁOWNIA" W REJOWCU FABRYCZNYM**

LOKALIZACJA: REJOWIEC FABRYCZNY UL. WSCHODNIA DZ. NR 33/6, 34/12,
34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3

INWESTOR: MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY UL. LUBELSKA 16, 22-169 REJOWIEC FABRYCZNY

WYMAGANE WYMIARY WYKOPU



Dz	Amin	Hmin	Kmin
mm	mm	mm	mm
90	150	650	700
110	150	650	700
125	150	650	700
140	150	650	750
160	150	700	800
200	150	750	900
225	150	750	1000
250	150	800	1100
315	150	900	1200
355	150	1000	1300
400	200	1000	1400
450	220	1000	1500
500	250	1100	1600
520	250	1100	1700
560	300	1200	1800
630	300	1300	2000
710	350	1400	2200
7780	400	1500	2400

Obsypkę o grubości 100 mm wykonać z piasku o granulacji 0-8 mm (dopuszczalna jest zawartość 15% kamieni o wym 8-20 mm). Nie jest konieczne stosowanie rur osłonowych do przejść pod ulicami. Należy zachować min warstwę przykrycia gruntem około 400 mm od spodu podbudowy drogi do wierzchu rury preizolowanej.